

5B/Prohl/PO_DIN/24-05

IZJAVA O SUKLADNOSTI

prema certifikacijskoj shemi navedenoj u ČSN EN ISO / IEC 17067: 2014, sustav 5 i prema zahtjevima DIN 4102-12: 1998 prema kojima je provedena certifikacija

Mi, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Češka Republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Proizvod:
KOPOS kabelski potporni sustavi
Kabelske staze s održavanjem integriteta kruga u uvjetima požara

Proizvođač: KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Češka Republika

Metoda ocjenjivanja sukladnosti:

Certifikat potvrđuje sukladnost certificiranog proizvoda s deklariranim svojstvima proizvoda, ocijenjenima prema certifikacijskoj shemi PAVUS-2 (na temelju sheme 5 ISO/IEC 17067, na temelju ispitivanja i revizije upravljanja kvalitetom) i prema zahtjevima u DIN 4102-12: 1998, prema kojima je provedena certifikacija.

Rezultati ispitivanja i nalazi navedeni su u Izvješću o certifikaciji br. č. P-2024/0094 od 2.5.2024.


Dokumenti iz postupka ocjenjivanja sukladnosti:

- a. **Certifikat br. C-2024/0094** od 02.05.2024., izdao PAVUS, a.s., Prag, vrijedi do 31.05.2027.
- b. **Izvješće o certifikaciji br. P-202/0094** od 02.05.2024., izdao PAVUS, a.s., Prag

Popis tehničkih propisa i tehničkih normi koji se koriste za ocjenjivanje sukladnosti:

- DIN 4102-12 Ponašanje građevnih materijala i građevnih elemenata u požaru -- 12. dio: Očuvanje funkcije sustava električnih kabela; zahtjevi i ispitivanja
- ČSN 73 0810 Zaštita zgrada od požara - Opći zahtjevi
- ČSN 73 0895 Zaštita zgrada od požara-Očuvanje funkcije sustava električnih kabela u uvjetima požara-Zahtjevi, ispitivanje, klasifikacija Px-R, PHx-R i primjena rezultata ispitivanja
- EN 1363-1 Ispitivanja otpornosti na požar -- Ispitivanja otpornosti na požar
- EN 13501-1 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar

Mjesto izdavanja: Kolín
Datum objave: 21.05.2024.

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz


Ing. Jana Dejmková
Direktor kvalitete i ekologije